

Fiyat Teklif Talebi / Request for Quotation / طلب عرض السعر					
2- أعمال المضخة الأفقية مع أنابيب الضخ – محطة مياه باتبو الشمالية Horizontal pump with pumping pipe works -Northern Batbu water station					
المشروع / proje		Supporting the return of the displaced people through rehabilitation of water stations and networks			
رمز الطلب Order Ref	AHF-Procurement -2024-002	Date / Tarih / التاريخ	رقم المشروع / project number / proje numarası	AHF-23045 - CBPF-TUR-23-R-NGO-26927	
Supplier's Information / Tedarikçinin Bilgileri معلومات المورد			Teklif Alıcının Bilgileri / QUOTATION Recipient معلومات مستلم العرض		
Commercial Name / Ticari Ad / الاسم التجاري		Return Quotation / مستلم العرض to / Teklifin Teslimi			
Contact Person / İrtibat Kişisi / شخص التواصل		E-mail / E-posta / البريد			
E-mail / E-posta / البريد الإلكتروني		Mobile / GSM / موبايل			
Mobile / GSM / موبايل		Address / Adres / العنوان			
Address / Adres / عنوان المزود					
QUOTIATION IFORMATION / TEKLİF BİLGİLERİ / معلومات العرض					
Satınalım Tarafından Doldurulacak / Procurment to Fill / يتم تعبئتها من المشتريات			Supplier to Fill / Tedarikçi Tarafından Doldurulacak / يتم تعبئتها من قبل المورد		
تاريخ استحقاق المواد Required Delivery date Malzeme Teslim Tarihi		تاريخ توفر المواد Availability date Malzeme Tedarik Tarihi			
Ödeme Şartları/ Payment Terms شروط الدفع		Currency Used / عملة التسعير / Kullanılan Para Birimi		دولار امريكي \$\$	
no رقم	اسم المواد ووصفها ITEMS DESCRIPTION/SPECIFICATION Malzemenin Adı ve Özelliği	الوحدة Unit Birim	الكمية Quantity Adet	سعر الوحدة Unit Price	السعر الإجمالي Total Price Toplam Fiyat
1	Providing and installing centrifugal pump (n=1500 rpm ,Q=50m3/hr ,H=60m) with efficiency at least 65% with all needed accessories for connecting with tank and pumping line (The engine power should be higher than the pump power with at least 20%) the connection of the intake lines from the tank and the main pumping line with a diameter of 110 mm and all the necessary accessories.	Pcs	1.000		
2	Providing and installing wires of capillary copper first type of Turkish origin with a section of 3 * 25 mm 2 to connect the output of the inverters to the horizontal pump so that the connection is made using appropriate equipment from cable heads with everything necessary and according to the opinion of the Supervisory Committee. It must be of pure copper / hairline - soft /. Cable operating temperature 90 degrees The temperature that the cable withstands in short cases is 160 degrees for 5 seconds	m	25.000		

3	Providing and installing good type The inner disc shall be metallic with copper bracelets for gate valves, gate valve, (DN)100 mm,(PN) 16 Bar The body and cover shall be made from cast iron	تقديم وتركيب صمام جارور لسان الاغلاق معدني والاساور نحاس نوعية جيدة قطر 100مم ضغط 16 بار والجسم والغطاء من الفونت المرن	Pcs	1.000		
4	Introduction and installation of a heavy meter 100 mm pressure 16 bar	تقديم و تركيب عداد غزارة 100 مم ضغط 16 بار	Pcs	1.000		
5	Introduction and installation of non-return valve 100 mm pressure 16 bar	تقديم و تركيب صمام عدم رجوع 100 مم ضغط 16 بار	Pcs	1.000		
6	Presentation and installation of Manu meter	تقديم و تركيب مانومتر	Pcs	2.000		
Subtotal/Ara Toplam / المجموع						
Other charges (if applicable)/ Diğer Masraflar (mevcutsa)						تكاليف أخرى (إن وجدت)
Discount (if applicable)/İndirim (mevcutsa)						حسم على السعر (إن وجد)
Total Price (Toplam Fiyat)						السعر الإجمالي
Alıcı adresi/Delivery address/عنوان الاستلام			North of syria/ Kuzey Suriye / الشمال السوري			
Quotation Valid Till / Teklif Geçerlilik Tarihi / العرض صالح لغاية		Supplier's Signature / Tedarikçinin İmzası / توقيع المورد		يلغى عرض السعر الذي لا يحمل ختم وتوقيع المورد		ختم المورد / Supplier's stamp/ Tedarikçinin Damgası
2024 / /		<u>Job Description / الصفة الوظيفية</u> مدير الشركة		The price offer that does not bear the stamp and signature of the supplier will be		السعر المقدم من المورد يتضمن اي رسوم يتم اقتطاعها من قبل PTT بعد وصول المبلغ الى حساب المورد . The price provided by the supplier includes any fees that are deducted by PTT